МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

**УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
(УГПН Главного управления
МЧС России по г. Москве)**
ул. Пречистенка, д. 22, Москва, 119034
Телефон: (499) 244-8108, факс: (499) 637-7262

07.09.2010 № 6639-3-10

на № _____ от _____

**Исполняющему обязанности
префекта Северо-Западного
административного округа
города Москвы
П.Л. Козлову**

О рассмотрении обращения

Ознакомившись с Вашим обращением и представленными материалами (ситуационный план, разработанный ТУ СЗАО) по вопросу размещения гаражного объекта (без указания количества машиномест), расположенного по адресу: СЗАО, Неманский проезд, вл. 12-14, Управление государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по г. Москве в порядке консультации сообщает, что при проектировании гаража на данном участке необходимо предусмотреть следующие противопожарные мероприятия:

1. Время прибытия первого подразделения пожарной охраны на объект не должно превышать 10 минут (ст. 76, Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
2. Расстояние от проектируемого гаража до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений должно составлять не менее 25 метров, а до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа должно составлять не менее 50 метров (ст. 72, Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
3. Проектируемый гараж должен быть обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения с расходом воды не менее 110 л/с (ст. 68, Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
4. К зданию гаража должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с двух сторон по всей их длине шириной не менее 6 м на расстоянии от края проезда до стены здания не более 8 м (ст. 67, Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 31 октября 2006 года № 856-ПП «О дальнейшем совершенствовании деятельности органов исполнительной власти города Москвы, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий города Москвы по оформлению и выдаче документов заявителям», согласование Акта выбора земельного участка входит в компетенцию ГУП города Москвы «Московский центр пожарной безопасности», которое не является структурным подразделением Главного управления МЧС России по г. Москве.

Заместитель начальника Управления **А.Б. Бобров**

Филатенков Е.А.
(499) 244-83-49