ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626,

телефон: (495) 687 40 35, факс: (495) 616 65 69, E-mail: uprav@77.rospotrebnadzor.ru.http:77.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

09.09.2010 № 10-16 /1982

На № 12-07-1875/0 от 25.08.2010г.

Исполняющему обязанности
префекта Северо-Западного
административного округа
города Москвы
Козлову П. Л.

«Заключение по размещению объекта».

Управление Роспотребнадзора по городу Москве, рассмотрев представленные материалы по отводу земельного участка под размещение многоуровневых объектов гаражного назначения в плане программы «Народный гараж», считает возможным размещение данных объектов по следующим адресам:

1. 2-й Тушинский проезд, вл. 3-5;
2. 2-й Тушинский проезд, вл. 7;
3. Неманский проезд, вл. 12-14;
4. ул. Водников, вл. 16;
5. Полесский проезд, вл. 1;
6. проезд Стратонавтов, вл. 1;
7. Сходненский тупик, вл. 6;
8. Сходненский тупик, вл. 2 (участок 1);
9. Сходненский тупик, вл. 2 (участок 2);
10. ул. Планерная, вл. 5, корпус 4 (вместимость не более 50 м/м);
11. ул. Свободы, вл. 91;
12. ул. Свободы, вл. 71-73.

На последующих стадиях проектирования необходимо обеспечить соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в части нормативных разрывов от проектируемых гаражей (в зависимости от вместимости гаража) до жилых домов, территорий школ, детских учреждений, площадок для отдыха, игр и спорта. Необходимо предусмотреть 7-ми метровый разрыв между проектируемым проездом автотранспорта из гаражей-стоянок до нормируемых объектов.

По адресам: ул. Планерная, вл. 5, корп. 3 и ул. Свободы, вл. 81, корп. 4 нельзя разместить предлагаемые гаражи-стоянки, в связи с невозможностью организации нормативного санитарного разрыва от проектируемых объектов до нормируемых элементов окружающей застройки.

Главный Государственный
санитарный врач по городу Москве Н.Н. Филатов

Фокин С.Г.