МЕТРОГИПРОТРАНС

115054, г. Москва, ул. Бахрушина, дом 32, строение 2
телефон: +7 (495) 953-46-11, факс +7(495) 953-40-04
www.metrogiprotrans.com, mail@metrogiprotrans.com

01.10.2012 № 3016-01-32/3833

На № 46-н-12 от 12.09.12

Председателю АПК «Неман»
Чиркову А. К.

О размещении гаражного комплекса в технической зоне метрополитена

Поступила от АПК «Неман» просьба дать заключение о возможности размещения гаражного комплекса по адресу Неманский проезд, вл. 12-14, район Строгино в технической зоне Метрополитена с материалами:

- ситуационный план М1:2000 – 1л.;
- схема Генерального плана – 1л.;
- письмо (требования) Московского метрополитена №1-12\1219 от 06.08.12г.

ОАО «Метрогипротранс» готов дать заключение по размещению указанного гаражного комплекса при следующих условиях:

1. Фундаменты сооружения должны быть на естественном основании глубиной не более 3,5м.
2. Представить материалы обследования тоннелей согласно требованиям Метрополитена.
3. Представить чертеж фундаментов (планы, разрезы) с абсолютными отметками и нагрузками, передаваемыми на грунт.

Вице - Президент Котов В. В.

Открытое акционерное общество «Метрогипротранс» г. Москва

Исполнитель:
Шмерлинг В. А.

т. 953-50-75